

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016															
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ															
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2016															
					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ						ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ***		ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ								
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Ερμιονίδας	Δάρδεζα	GRBW039235038101	110 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	25/7/2016	est(7)	32,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΗΡΕΜΗ	Α	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Κουβέρτα	GRBW039235034101	310 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	25/7/2016	est(4)	est(7)	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Λεύκες	GRBW039235037101	70 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	25/7/2016	0,00	83,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Μπίστι	GRBW039235044101	40 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	25/7/2016	ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο.<4(1)	32,00	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Πλέπτι - Porto Hydra	GRBW039235042101	Μέσον ακτής	25/7/2016	0,00	est(5)	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΗΡΕΜΗ	Δ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Κορακιά	GRBW039235039101	130 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	25/7/2016	est(8)	56,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Λεπίτσα	GRBW039235036101	35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	25/7/2016	ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο.<4(2)	ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο.<4(1)	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Κόστα	GRBW039235041101	Μέσον ακτής	25/7/2016	est(5)	34,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Ντρασίζα	GRBW039235043101	Μέσον ακτής	25/7/2016	ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο.<4(3)	17,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Παναγίτσα	GRBW039235035101	55 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	25/7/2016	0,00	10,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Χινίτσα	GRBW039235040101	Μέσον ακτής	25/7/2016	0,00	0,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Πόρτο Χέλι	GRBW039235045101	Βορειοδυτικό άκρο ακτής	25/7/2016	0,00	est(9)	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ερμιονίδας	Πόρτο Χέλι-Λιμανάκια	GRBW039235047101	80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	25/7/2016	0,00	44,00	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ			
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΚΑΛΗ	ΕΠΑΡΚΗΣ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
Κ: Κολοβακτηριδία/100ml	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500
Ε: Εντερόκοκκοι/100ml	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185

(*) Το 95% των δειγμάτων
(**) Το 90% των δειγμάτων

*** Λόγω εφαρμογής του προτύπου ISO 17025, αναφορικά με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
α) Όπου αναγράφεται "ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο. <4" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 1-3 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).
β) Όπου αναγράφεται "est" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 4-9 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).